

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ57.В.03187
(номер сертификата соответствия)

ТР 0658133
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и место-
нахождение заявителя)
почты: info-coatings@lacos.ru.

Общество с ограниченной ответственностью «ЛАКОС коутингс» (ООО «ЛАКОС коутингс»)
Адрес: 152025, Россия, Ярославская обл., г. Переславль-Залесский, пл. Менделеева, д. 2.
ОГРН: 1037601200163. Телефон: +74853531709, факс: +74853569501, адрес электронной

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и место-
нахождение изготовителя
продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «ЛАКОС коутингс» (ООО «ЛАКОС коутингс»)
Адрес: 152025, Россия, Ярославская обл., г. Переславль-Залесский, пл. Менделеева, д. 2, корп. 39б.
ОГРН: 1037601200163. Телефон +74853531709, факс +74853569501.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации,
выдавшего сертификат соответствия)
почты: info@pojstandart.ru

ОС ООО "ПожСтандарт". 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 21, стр. 1, оф. 302. Телефон 84997306981; 84959891249, факс 84956415190, адрес электронной почты info@pojstandart.ru. ОГРН: 1107746088548. Аттестат рег. ТРПБ.RU.ПБ57 выдан 07.10.2015 ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО АККРЕДИТАЦИИ «РОСАККРЕДИТАЦИЯ».

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО
ПРОДУКЦИЯ**

(информация об объекте сертификации,
позволяющая идентифицировать объект)

Покртия лакокрасочные на основе сополимерной акрилатной водной дисперсии марок: «Fasguard (Фасгард)», «Conformat Supra (Конформат Супра)», «Vinylux (Винилукс)», «Euromat (Евромат)», плотностью от 1,4 до 1,7 г/см³ и на основе водной дисперсии стирол-акрилового сополимера и кальцитов марок: «Soframur (Софрамюр)», «Detroit Granite (Детруа Граните)».

«Decomur (Декомюр)» плотностью от 1,6 до 2,0 г/см³; предназначенные для отделки стен и потолков, в т.ч. путей эвакуации, выпускаемые по ТУ 2316-001-52935415-2003 «Краски и грунтовки водно-дисперсионные SOFRAMAP (СОФРАМАП)». Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП)
23 1600

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА
(ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**

(наименование технического регламента (технических
регламентов), на соответствие требованиям которого
(которых) проводилась сертификация)

статья 149., Приложение, таблицы 3, 27. Классы пожарной опасности строительных материалов согласно приложению на 2 листах (бланки ТР № 0506338, 0506339).

Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности (Федеральный закон от
22.07.2008 N 123-ФЗ в ред. от 13.07.2015 года N
234-ФЗ), глава 18., статья 80., п. 1, глава 19.,
статья 81., п. 1., глава 30., статья 134., глава 33.,

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

(наименование и место проведения исследований,
испытаний и измерений)

Протоколы сертификационных испытаний № ПИПБ0276/07-2016 от 11.07.2016 г., № ПИПБ0277/07-2016 от 11.07.2016 г., ИЛ ООО "ПожСтандарт", рег. № ТРПБ.RU.ИН37 от 23.11.2010, адрес: 142201, Московская область, г. Серпухов, ул. Пролетарская, 78; 142211, Московская область, г. Серпухов, ул. Оборонная, д. 2.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по
сертификации в качестве доказательств соответствия
продукции требованиям технического регламента
(технических регламентов))

Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), № СДСГК RU.OC06.K00221 от 28.05.2016 г. до 28.05.2019 г., выдан ООО «ЛАНТА ЦЕНТР», рег. № РОСС RU.0001.13AA69.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 14.07.2016 по 13.07.2019



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Т.В. Харгатаева
Н.Э. Иванова

Т.В. Харгатаева

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

Н.Э. Иванова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-RU.ПБ57.В.03187

(обязательная сертификация)

ТР 0506338

(учетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (свода правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование, национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть.	Группа горючести – Г1 слабогорючие по ФЗ 123 ст. 13.
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость.	Группа воспламеняемости – В1 трудновоспламеняемые по ФЗ 123 ст. 13.
ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа дымообразующей способности – Д2 с умеренной дымообразующей способностью по ФЗ 123 ст. 13.
ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа токсичности продуктов горения – Т2 умеренноопасные по ФЗ 123 ст. 13.
		Класс пожарной опасности покрытий лакокрасочных марок: «Fasguard (Фасгард)», «Conformat Supra (Конформат Супра)», «Vinylux (Винилюкс)», «Euromat (Евромат)» - КМ1.



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Т.В. Харгатаева

Т.В. Харгатаева

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

Н.Э. Иванова

Н.Э. Иванова