

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)



№ RU C-RU.ПБ68.В.00300/19

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0026914

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАКОС КОУТИНГС".

Место нахождения: 152025, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ ЯРОСЛАВСКАЯ, ГОРОД ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКИЙ, ПЛОЩАДЬ МЕНДЕЛЕЕВА, ДОМ 2, КОРПУС 39Б, ЭТАЖ 2, ПОМ.60.

ОГРН 1037601200163, телефон +74853531709, факс +74853531779, e-mail: nikolaev@lacos.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАКОС КОУТИНГС".

Адрес производства продукции: 152025, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ ЯРОСЛАВСКАЯ, ГОРОД ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКИЙ, ПЛОЩАДЬ МЕНДЕЛЕЕВА, ДОМ 2, КОРПУС 39Б.

ОГРН 1037601200163, телефон +74853531709, факс +74853531779, e-mail: nikolaev@lacos.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания" (ООО «ПСК»). Юридический адрес: 121351, г. Москва, улица Ивана Франко, дом 46, 5 этаж, помещение I, комн. №1 и №1а. Фактический адрес: 115054, РОССИЯ, город Москва, ул. Дубининская, 33, Б, тел. +7(495)481-33-40, e-mail: info@pskpb.ru. ОГРН: 1117746604502, пер. № РОСС RU.0001.1ПБ68 от 14.04.2015г. Орган по аккредитации Федеральная служба по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покртия лакокрасочные на основе сополимерной акрилатной водной дисперсии: Fasguard (Фасгард), Conformat Supra (Конформат Супра), Vinylux (Винилукс), Euromat (Евромат), толщиной сухого слоя от 0,1 до 0,2 мм, с расходом на один слой от 0,12 до 0,25 кг/м² и на основе водной дисперсии стирол-акрилового сополимера и кальцитов: Decomur (Декомюр), Soframur (Софрамюр), Detroit Granite (Детруа Граните), толщиной сухого слоя от 1,5 до 2 мм, с расходом на один слой от 0,5 до 1,2 кг/м², предназначенные для отделки стен и потолков помещений, в т.ч. путей эвакуации, выпускаемые по ТУ 2316-001-52935415-2003 "Краски и грунтовки водно-дисперсионные SOFRAMAP (СОФРАМАП)" Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ОКПД-2: 20.30.11.120

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ)".

Классы пожарной опасности строительных материалов согласно приложению №1 на одном листе.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол ППБ-669/11-2019 выдан 25.11.2019, протокол ППБ-670/11-2019 выдан 25.11.2019 испытательной лабораторией Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания" ТРПБ.RU.ИН90.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат системы менеджмента качества РОСС RU.СТ11.И00033 выдан 23.08.2019 Орган по сертификации систем менеджмента Общества с ограниченной ответственностью "Новаястандарт", RA.RU.13CT11

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 26.11.2019

по

25.11.2022

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

Федорова Наталия Александровна
инициалы, фамилия

Харгатаева Татьяна Викторовна
инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № RU C-RU.ПБ68.В.00300/19

(обязательная сертификация)

№ 0021608

**Приложение №1
На стандарты и иные документы, примененные при сертификации**

Обозначение и наименование стандарта, нормативного документа	Раздел (пункт, подпункт) стандарта, нормативного документа	Дополнительные сведения о стандарте, нормативном документе
Покрyтия лакокрасочные на основе водной дисперсии стирол-акрилового сополимера и кальцитов: Decomur (Декомюр), Soframur (Софрамюр), Detroit Granite (Детруа Граните). Класс пожарной опасности строительных материалов – КМ1.		
Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть, ГОСТ 30244-94	п.7, метод 2	Слабогорючие (Г1) в соответствии со ст. 13, п.5 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ
Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость, ГОСТ 30402-96		Трудновоспламеняемые (В1) в соответствии со ст.13, п.7 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ
Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения, ГОСТ 12.1.044-89	п. 4.18	С малой дымообразующей способностью (Д1) в соответствии со ст. 13, п.9 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ
Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения, ГОСТ 12.1.044-89	п. 4.20	Умеренноопасные по токсичности продуктов горения (Т2) в соответствии со ст. 13, п. 10 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ
Покрyтия лакокрасочные на основе сополимерной акрилатной водной дисперсии: Fasguard (Фасгард), Conformat Supra (Конформат Супра), Vinylux (Винилюкс), Euromat (Евромат). Класс пожарной опасности строительных материалов – КМ1.		
Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть, ГОСТ 30244-94	п.7, метод 2	Слабогорючие (Г1) в соответствии со ст. 13, п.5 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ
Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость, ГОСТ 30402-96		Трудновоспламеняемые (В1) в соответствии со ст.13, п.7 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ
Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения, ГОСТ 12.1.044-89	п. 4.18	С умеренной дымообразующей способностью (Д2) в соответствии со ст. 13, п.9 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ
Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения, ГОСТ 12.1.044-89	п. 4.20	Умеренноопасные по токсичности продуктов горения (Т2) в соответствии со ст. 13, п. 10 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

С.А. Федорова
подпись
Т.В. Харгатаева
подпись

Федорова Наталия Александровна
инициалы, фамилия

Харгатаева Татьяна Викторовна
инициалы, фамилия